



# ООО «РЕМГИДРОМАШ»

## Краткий перечень недавних реконструкций с поставкой нового оборудования, выполненных ООО «Ремгидромаш»:

№ п/п	Заказчик	Агрегат	Тип агрегата	Параметр	Велич. параметра
1	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-6Б ПЭ-720-200 с установкой гидромфты 682 SVNL 33 G</b>				
	ДТЭК КУРАХОВСКАЯ ТЭС ООО «ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО»	ПЭН-6Б	Насос ПЭ-720-200	Расход, м3/ч	720
				Давление, кгс/см2	200
			Гидромфты регулирующая 682 SVNL 33 G	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...3000
			Электродвигатель 4А3М-5000/6000	Мощность, кВт	5000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
2	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-9Б ПЭ-720-200 с установкой гидромфты 682 SVNL 33 G</b>				
	ДТЭК КУРАХОВСКАЯ ТЭС ООО «ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО»	ПЭН-9Б	Насос ПЭ-720-200	Расход, м3/ч	720
				Давление, кгс/см2	200
			Гидромфты регулирующая 682 SVNL 33 G	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...3000
			Электродвигатель 4А3М-5000/6000	Мощность, кВт	5000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
3	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-1 с установкой редукторной гидромфты R 16 K 400 M</b>				
	ДТЭК ЗАПОРОВСКАЯ ТЭС ПАО «ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО»	ПЭН-1	Насос ПН-650-320-4	Расход, м3/ч	650
				Давление, кгс/см2	320
			Гидромфты редукторная регулирующая R16K400M	Частота вращения, об./мин	6000
				Частота вращения, об./мин	0...6000
			Электродвигатель 4А3М-8000/6000	Мощность, кВт	8000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
4	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-3 с установкой редукторной гидромфты R 16 K 400 M</b>				
	ДТЭК ЗАПОРОВСКАЯ ТЭС	ПЭН-3	Насос ПН-650-320-4	Расход, м3/ч	650
				Давление, кгс/см2	320
			Гидромфты редукторная регулирующая R16K400M	Частота вращения, об./мин	6000
				Частота вращения, об./мин	0...6000
			Электродвигатель 4А3М-8000/6000	Мощность, кВт	8000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
5	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-13В с установкой гидромфты 620 SVNL 33 G</b>				
	СЕ Старобешевская ТЭС ПАО «Донбассэнерго»	ПЭН-13В	Насос ПЭ-720-185	Расход, м3/ч	720
				Давление, кгс/см2	185
			Гидромфты регулирующая 620 SVNL 33 G	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...6000
			Электродвигатель 4А3М-5000/6000	Мощность, кВт	5000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
6	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-12В с установкой гидромфты 620 SVNL 33 G</b>				
	СЕ Старобешевская ТЭС ПАО «Донбассэнерго»	ПЭН-12В	Насос ПЭ-640-180	Расход, м3/ч	640
				Давление, кгс/см2	180
			Гидромфты регулирующая 620 SVNL 33 G	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...6000
			Электродвигатель 4А3М-5000/6000	Мощность, кВт	5000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
7	<b>Реконструкция насосного агрегата СН-8 ТЭЦ-5 СОП «КИЕВСКИЕ ТЭЦ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО» насосный агрегат СЭ-5000-160 с установкой гидромфты 562 SVTL 12.1</b>				
	ТЭЦ-5 СОП «КИЕВСКИЕ ТЭЦ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО»	СН-8	Насос СЭ-5000-160-8	Расход, м3/ч	5000
				Давление, кгс/см2	160
			Гидромфты регулирующая 562 SVTL 12.1 G	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...3000
			Электродвигатель 4А3М-3150/6000	Мощность, кВт	3150
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			

№ п/п	Заказчик	Агрегат	Тип агрегата	Параметр	Велич. параметра
8	<b>Реконструкция насосного агрегата СН-6 ТЭЦ-6 СОП «КИЕВСКИЕ ТЭЦ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО» насосный агрегат СЭ-5000-160 с установкой гидромфты 562 SVTL 12.1</b>				
	ТЭЦ-6 СОП «КИЕВСКИЕ ТЭЦ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО»	СН-6	Насос СЭ-5000-160-8	Расход, м3/ч	5000
				Давление, кгс/см2	160
			Гидромфта регулирующая 562 SVNL 12.1 G	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...3000
			Электродвигатель 4А3М-3150/6000	Мощность, кВт	3150
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
9	<b>Реконструкция насосного агрегата ПЭН-2 ТЭЦ-6 СОП «КИЕВСКИЕ ТЭЦ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО» ПЭ-050-300 с установкой редукторной гидромфты R 16 K 400 M</b>				
	ТЭЦ-6 СОП «КИЕВСКИЕ ТЭЦ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО»	ПЭН-2	Насос ПЭ-600-300	Расход, м3/ч	600
				Давление, кгс/см2	300
			Гидромфта редукторная регулирующая R16K400M	Частота вращения, об./мин	6000
				Частота вращения, об./мин	0...6000
			Электродвигатель 4А3М-8000/6000	Мощность, кВт	8000
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
10	<b>Реконструкция насосного агрегата СН-4 СТ-1 СОП «КИЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО» СЭ-2500-180 с установкой гидромфты 562 SVTL</b>				
	СТ-1 СОП «КИЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО»	СН-4	Насос СЭ-2500-180	Расход, м3/ч	2500
				Давление, кгс/см2	180
			Гидромфта регулирующая 562 SVNL	Частота вращения, об./мин	3000
				Частота вращения, об./мин	0...3000
			Электродвигатель 4А3М-1600/6000	Мощность, кВт	1600
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	3000			
11	<b>Реконструкция насосного агрегата СН-3 РК «Воскресенка» СОП «КИЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО» СЭ-1250-140 с установкой гидромфты 650 SVTL</b>				
	РК «Воскресенка» СОП «КИЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО»	СН-3	Насос СЭ-1250-140	Расход, м3/ч	1250
				Давление, кгс/см2	140
			Гидромфта регулирующая 650 SVNL	Частота вращения, об./мин	1500
				Частота вращения, об./мин	0...1500
			Электродвигатель 2АТД	Мощность, кВт	630
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	1500			
12	<b>Реконструкция насосного агрегата СН-1 РК НС-3 СОП «КИЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО» СЭ-1250-60 с установкой гидромфты 650 SVTL</b>				
	НС-3 СОП «КИЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ПАО «КИЕВЭНЕРГО»	СН-1	Насос Д-1250-60	Расход, м3/ч	1250
				Давление, кгс/см2	60
			Гидромфта регулирующая 650 SVNL	Частота вращения, об./мин	1500
				Частота вращения, об./мин	0...1500
			Электродвигатель 2АТД	Мощность, кВт	500
				Напряжение, кВ	6
	Частота вращения, об./мин	1500			

#### Краткий перечень выполненных ремонтов за прошедший период

№ п/п	Наименование оборудования	Вид работ	Заказчик
<b>2013г</b>			
1	Проточная часть КсВ-320-160-2	Капитальный ремонт	ДТЭК КУРАХОВСКАЯ ТЭС ООО "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО"
2	Проточная часть ПЭ-720-185-2	Капитальный ремонт	
3	Задвижка Ду-2000, Ру-25	Капитальный ремонт	Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго"
4	Проточная часть ПЭ-640-180 + 6 подш. (перезаливка)	Капитальный ремонт	
5	ПЧ ПЭ-600-300-2	Капитальный ремонт	Углегорск ТЭС ПАО "Центрэнерго"
6	Ротор ПН-1150-340	Капитальный ремонт	
7	Проточка колеса	Капитальный ремонт	
8	Проточка камеры ЦН	Капитальный ремонт	

№ п/п	Наименование оборудования	Вид работ	Заказчик	
9	Насосный агрегат 96ДПВ-4,5/23	Капитальный ремонт	Харьковская ТЭЦ-5	
10	Задвижка Ду-800 Ру-25	Капитальный ремонт		
11	Задвижка Ду-800 Ру-25	Капитальный ремонт		
12	Задвижка Ду-600 Ру-25	Капитальный ремонт		
13	Задвижка Ду-600 Ру-25	Капитальный ремонт		
14	Задвижка Ду-400 Ру-25	Капитальный ремонт		
15	Задвижка Ду-400 Ру-25	Капитальный ремонт		
16	Обратный клапан Ду400 Ру25	Капитальный ремонт		
17	Обратный клапан Ду400 Ру25	Капитальный ремонт		
18	Обратный клапан Ду600 Ру25	Капитальный ремонт		
19	Обратный клапан ЦН Ду1600	Капитальный ремонт		
20	Проточная часть ПЭ-580-200/185-2	Капитальный ремонт		
21	Проточная часть ПЭ-580-185-4 ПЭН-8Б	Капитальный ремонт		ДТЭК Добротворская ТЭС ПАО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО"
22	Проточная часть ПЭН-8А ПЭ-580-185-4	Капитальный ремонт		
23	Сливной насос типа 2КО-50-112	Капитальный ремонт		
24	Насос типа НООС типа КСМ-50 (пожарн.)	Капитальный ремонт		
25	Насос типа НООС типа КСМ-50 (пожарн.)	Капитальный ремонт		
26	Маслонасос ПЭН-8А ШВ-25-5,8/25	Капитальный ремонт		
27	Маслонасос ПЭН-8А ШВ-25-5,8/25	Капитальный ремонт		
28	Маслонасос ПЭН-8Б ЗВ-40/25-35/6,3	Капитальный ремонт		
29	Маслонасос ПЭН-8Б ЗВ-40/25-35/6,3	Капитальный ремонт		
30	Маслонасос ПЭН-8Б ЗВ-40/25-35/6,3	Капитальный ремонт		
31	Вкладыш подшипника главного маслонасоса турбины Ø60мм Черт.№ С-361-41-22	Перезаливка		
32	Гидромуфта МГ-650	Капитальный ремонт		
33	Насос РЭМН 5НДВ Маслонасос турбины резервный	Капитальный ремонт		
34	Насос АЭМН 5НДВ Маслонасос турбины аварийный	Капитальный ремонт		
35	Вкладыш подшипника главного маслонасоса турбины Ø70мм Черт.№ С-361-41-199.	Перезаливка		
36	Насос ПЭМН 8МС-7 Маслонасос турбины основной	Капитальный ремонт		
37	Конденсатный насос 16КСВ 11х4	Капитальный ремонт		
38	Конденсатный насос 16КСВ 11х4	Капитальный ремонт		
39	Проточная часть ПЭ-430-180 ПЭН-5А	Капитальный ремонт	ДТЭК Бурштынская ТЭС ПАО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО"	
40	Проточная часть ПЭ-580-185 ПЭН-5В	Капитальный ремонт		
41	Насос ПЭ-580-185 ПЭН-11В (зав.№146) без предвключенного колеса. Монтируем его на ПЭН-12А	Капитальный ремонт		
42	Насос ПЭ-580-185 ПЭН-9В (зав.№148) с предвключенным колесом.	Капитальный ремонт		
43	Насос ПЭ-380-185 ПЭН-6А (зав.№471)	Капитальный ремонт		
44	Насос ПЭ-580-185 ПЭН-12В (зав.№155)	Капитальный ремонт		
45	Проточная часть ПЭ-580-185-5 ПЭН-5Б (зав.№82)	Дефектация, кап. ремонт.	АО "Полтавский турбомеханический завод"	
46	Проточная часть ПЭ-640-180 ПЭН-5Б	Капитальный ремонт	СЕ Старобешевская ТЭС ПАО "Донбассэнерго"	
47	Поставка запчастей - 31 поз.	изготовление	ДТЭК КРИВОРОЖСКАЯ ТЭЦ ПАО "ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО"	
48	ПН-1135-340-4А (ТПН-3) (реально это ОСПТ-1150М-4)	Капитальный ремонт	Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго"	
49	Насос ОСПТ-1150М	Капитальный ремонт		

№ п/п	Наименование оборудования	Вид работ	Заказчик	
50	Вкладыш подшипника ВО-3365Р	перезаливка	ДТЭК ЗУЕВСКАЯ ТЭС ООО "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО"	
51	Вкладыш подшипника ВО-3365Р	перезаливка		
52	Вкладыш подшипника ВО-3365Р	перезаливка		
53	Вкладыш подшипника ВО-3365Р	перезаливка		
54	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	КП "Харьковские тепловые сети"	
55	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт		
56	Задвижка Ду800	Капитальный ремонт		
57	Проточная часть ПЭ-600-300-2	Капитальный ремонт	Киевская ТЭЦ-6 СОП "КИЕВСКИЕ ТЭЦ" ПАО "КИЕВЭНЕРГО"	
58	Насос (8К12) НОГ-6Б с полумуфтой	Капитальный ремонт	Дарницкая ТЭС	
59	Насос (5КС5х4) ДН-6Б с полумуфтой	Капитальный ремонт		
60	Насос (8 КСД 5х3) КН-6А с полумуфтой	Капитальный ремонт		
61	Насос (8 КСД 5х3) КН-6Б с полумуфтой	Капитальный ремонт		
62	Насос (КС5х4) ДН-6А с полумуфтой	Капитальный ремонт		
63	Ротор (24НДН) ЦН-6А	Капитальный ремонт		
64	Ротор (24НДН) ЦН-6Б	Капитальный ремонт		
65	Задвижка ДУ-150 РУ-64	Капитальный ремонт		
66	Задвижка ДУ-250 РУ-64	Капитальный ремонт		
67	Задвижка ДУ-250 РУ-16	Капитальный ремонт		
68	Проточная часть ПЭ-600-300	Капитальный ремонт		Назаровская ГРЭС
69	Проточная часть ПЭ-580-185/200 черт.806.15.100.00Р-1	Капитальный ремонт		ДТЭК ПРИДНЕПРОВСКАЯ ТЭС ПАО "ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО"
70	Проточная часть ПЭ-580-185/195-3 черт.Н17.183.175.00-3	Капитальный ремонт		
<b>2014г</b>				
1	Проточная часть ПЭ-720-185-2 ПЭН-А блок№3	Капитальный ремонт		ДТЭК КУРАХОВСКАЯ ТЭС ООО "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО"
2	Проточная часть ПЭ-720-185-2 ПЭН-А блок№8	Капитальный ремонт		
3	Проточная часть ОСПТ-1150М	Капитальный ремонт	Змиевская ТЭС ПАО "Центрэнерго"	
4	Гидромуфта МГ-7000-2	Капитальный ремонт		
5	Проточная часть насоса ПЭ-640-180	Капитальный ремонт		
6	Проточная часть насоса ПЭ-640-180	Капитальный ремонт		
7	Внутренний корпус ПЭ 600-300	Капитальный ремонт		
8	Гидромуфта МГ2Л-650 бл.№4	Капитальный ремонт	Угледорск ТЭС ПАО "Центрэнерго"	
9	Ротор насоса ПН-1150-340 бл.№4	Капитальный ремонт		
10	Проточка колеса и камеры ЦН-А	Капитальный ремонт		
11	Насосный агрегат 96ДПВ-4,5/23	Капитальный ремонт	Харьковская ТЭЦ-5	
12	Насос ПЭ-430-185 ПЭН-2А	Капитальный ремонт	ДТЭК Бурштынская ТЭС ПАО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО"	
13	Насос ПЭ-580-185-2 ПЭН-8В	Капитальный ремонт		
14	Насос ПЭ-380-185-3 ПЭН-12А	Капитальный ремонт		
15	Насос ПЭ-430-180 ПЭН 2В	Капитальный ремонт		
16	Насос ПЭ-380-185 ПЭН 8А	Капитальный ремонт		
17	Насос ПЭ-380-185 ПЭН 8Б	Капитальный ремонт		
18	Насос ПЭ-380-185 ПЭН 9А	Капитальный ремонт		
19	Насос ПЭ-380-185 ПЭН 12Б	Капитальный ремонт		
20	Насос ПЭ-430-180 ПЭН 6Б	Капитальный ремонт		

№ п/п	Наименование оборудования	Вид работ	Заказчик
21	Проточная часть ПЭ-640-180 бл.№12 ПЭН 12-	Капитальный ремонт	СЕ Старобешевская ТЭС ПАО "Донбассэнерго"
22	Проточная часть ПЭ-640-180 ПЭН-11Б	Капитальный ремонт	
23	Турбопитательный насос НГС6/1+5 зав. №4-G24-160 172/1	Капитальный ремонт	
24	Внутренний корпус питательного насоса ПЕ-640/180	Капитальный ремонт	
25	Внутренний корпус питательного насоса ПЭ-640-180 (9Б)	Капитальный ремонт	
26	Внутренний корпус питательного насоса ПЭ-640-180 (9В)	Капитальный ремонт	
27	Проточная часть насоса ПН-1135-340-4	Капитальный ремонт	ДТЭК КРИВОРОЖСКАЯ ТЭЦ ПАО "ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО"
28	Насос ПЭ-600-300	Капитальный ремонт	
29	Насос ПД 650-160	Капитальный ремонт	
30	Насос ПД 650-160	Капитальный ремонт	
31	Насос ПД 650-160	Капитальный ремонт	
32	Насос ОСПТ-1150М	Капитальный ремонт	
33	Насос КНОУ-8А (КСВ-500-220)	Капитальный ремонт	
34	Насос КНОУ-8Б (КСВ-500-220)	Капитальный ремонт	
35	Насос КНОУ-8В (КСВ-500-220)	Капитальный ремонт	
36	Клапан обратный КОС III отб.ТПН	Капитальный ремонт	
37	Приводная турбинка ОСПТ-1150М	Капитальный ремонт	Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго"
38	Проточная часть насоса ПЭ-600-300	Капитальный ремонт	
39	Проточная часть насоса ПН-1135-340-4	Капитальный ремонт	ДТЭК ЗУЕВСКАЯ ТЭС ООО "ДТЭК ВОСТОКЭНЕРГО"
40	Проточная часть насоса ПН-1135-340-4	Капитальный ремонт	
41	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	КП "Харьковские тепловые сети"
42	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	
43	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	
44	Задвижка Ду-800, Ру-25	Капитальный ремонт	Киевская ТЭЦ-6 СОП "КИЕВСКИЕ ТЭЦ" ПАО "КИЕВЭНЕРГО"
45	Задвижка Ду-800, Ру-25	Капитальный ремонт	
46	Задвижка Ду-800, Ру-25	Капитальный ремонт	
47	Задвижка Ду-800, Ру-25	Капитальный ремонт	
48	Задвижка Ду-800, Ру-25	Капитальный ремонт	
49	Задвижка Ду-800, Ру-25	Капитальный ремонт	
50	Задвижка Ду-500, Ру-25	Капитальный ремонт	
51	Задвижка Ду-500, Ру-25	Капитальный ремонт	
52	Внутренний корпус насоса СВПТ-350-850	Капитальный ремонт	Назаровская ГРЭС
53	Проточная часть насоса ПН-1135-340-4	Капитальный ремонт	РУП Минскэнерго ТЭЦ-5
54	Насос ПЭ-380-185-2 ПЭН-7Б	Капитальный ремонт	ДТЭК ПРИДНЕПРОВСКАЯ ТЭС ПАО "ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО"
55	Турбопитательный насос ОСПТ-1150	Капитальный ремонт	
<b>2015г</b>			
1	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	КП "Харьковские тепловые сети"
2	Задвижка Ду800 Ру25	Капитальный ремонт	
3	Задвижка Ду800 Ру25	Капитальный ремонт	
4	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	
5	Задвижка Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	
6	Корпус с клином задвижки Ду500 Ру25	Капитальный ремонт	
7	Задвижка Ду400 Ру25 (Рем. корпуса)	Капитальный ремонт	
8	Задвижка Ду500 Ру25 Коминтерновская кот	Капитальный ремонт	
9	Задвижка Ду500 Ру25 Коминтерновская кот	Капитальный ремонт	
10	Задвижка Ду800 Ру25 Коминтерновская кот	Капитальный ремонт	

№ п/п	Наименование оборудования	Вид работ	Заказчик
11	Ремонт насоса ПЭ-580-200-185-2	Капитальный ремонт	ПАО "Харьковская ТЭЦ-5"
12	Ремонт насоса 96ДПВ-4,5/23 с заменой и ремонтом обратного клапана Ду-2200	Капитальный ремонт	
13	Ремонт обратного клапана Ду-2200 Ру-25	Капитальный ремонт	
14	Насос ПЭ 580-185-3 ПЭН 6В	Капитальный ремонт	ДТЭК Бурштынская ТЭС ПАО "ДТЭК ЗАПАДЭНЕРГО"
15	Насос ПЭ 430-185-1 ПЭН 9Б	Капитальный ремонт	
16	Насос ПЭ 380-185-1 ПЭН 11А	Капитальный ремонт	
17	Конденсатный насос 12КсВ 9х4	Капитальный ремонт	
18	Внутренний корпус питательного электронасоса ПЭ430/200	Капитальный ремонт	СЕ Старобешевская ТЭС ПАО "Донбассэнерго"
19	Внутренний корпус конденсатного электронасоса 12 КсВ 9х4	Капитальный ремонт	
20	Насос ПН 650-320-4 бл.№3	Капитальный ремонт	ДТЭК Запорожская ТЭС
21	Проточная часть насоса ПН 650-320-4 бл.№1 (задиры на малых уплотнениях 1и7 ст.)	Ремонт	
22	Проточная часть насоса ТПН бл.№1 (задиры на малом упл-и 5ст. И большом упл-и 6ст. Одностор. износ дет. пускового)	Ремонт	
23	Насос ПЭ-600-300	Капитальный ремонт	Киевская ТЭЦ-5 СОП "КИЕВСКИЕ ТЭЦ" ПАО "КИЕВЭНЕРГО"
24	Насос НМ 180-500	Капитальный ремонт	НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта»
25	Циркуляционный насос типа 40ПрВ-60х2	Капитальный ремонт	ОП «Мионовская ТЭС» ПАО «ДТЭК ДОНЕЦКОБЛЭНЕРГО»
26	ЦНСз 120-1900-2И	Капитальный ремонт	НГДУ «Долинанефтегаз» ПАО «Укрнафта»
27	Насос ПЭ 150-63-С УХЛ 4	Капитальный ремонт	ООО "Краматорский ферросплавный завод"
28	Проточная часть насоса ПН 1135-340-4М	Ремонт	Трипольская ТЭС ПАО "Центрэнерго"

С уважением,  
Писарук Сергей Михайлович

Директор  
ООО "Ремгидромаш"  
моб. +38 (050) 425-52-94  
раб. +38 (057) 715-44-01  
+38 (057) 715-41-81

канцелярия [kanc@remhidromash.com.ua](mailto:kanc@remhidromash.com.ua)  
[strida@mail.ru](mailto:strida@mail.ru)  
сайт: <http://www.remhidromash.com.ua>